

TD-F : MESURE DE TEMPERATURE

Exercice F1 :

Mesure de température avec une sonde RTD

1. Donner la valeur de la résistance d'une sonde Pt 25 à une température de 273 K.
2. On plonge une sonde Pt1000 dans un fluide à -30°C . Après stabilisation, on relève $R = 998\ \Omega$. Pourquoi est-on sûr que la sonde est défectueuse, et nous donne une mesure fautive ?
3. Pour une Pt 100, on mesure $R_{(150^{\circ}\text{C})} = 157,33\ \Omega$. Pourquoi $R_{(300^{\circ}\text{C})}$ ne vaut elle pas $314,66\ \Omega$ (soit $2 \times 157,33\ \Omega$), mais $212,05\ \Omega$?
4. Donner la valeur de la résistance à $100\ ^{\circ}\text{C}$ d'une sonde Pt 100 dont l'intervalle fondamental (coefficient de température) $\alpha = 0,00392$ (norme américaine).
5. Toutes les sondes Pt100 peuvent elles mesurer des températures comprises entre -200 et $850\ ^{\circ}\text{C}$?
6. On souhaite mesurer à $\pm 0,5\%$ une température de $630\ ^{\circ}\text{C}$ dans un four. Peut-on le faire avec une sonde Pt100 ?

Exercice F2 :

Utilisation de la table de référence pour sonde de température pt100 platine selon IEC90.

Utilisation d'une sonde pt100 avec convertisseur 4-20mA intégré dans la tête de la sonde, et dont l'étendue de mesure est calibrée pour une plage de mesure allant de 0 à $200\ ^{\circ}\text{C}$.

1. Quelle sera la valeur de la résistance en Ohm pour une température de 55°C ?
2. Quelle sera la valeur de la résistance en Ohm pour un signal de sortie de 16mA ?
3. Quelle sera la valeur du signal en mA pour une mesure de la résistance égale à $138,51\ \Omega$?
4. Quelle sera la valeur du signal en mA pour une température égale à 175°C ?

Utiliser la solution graphique pour interpréter et/ou vérifier vos résultats.

Exercice F3 :

Calcul du signal de sortie d'un convertisseur de sonde 4-20 mA ou de la mesure de T°

Utilisation d'une sonde pt100 avec convertisseur 4-20mA intégré dans la tête de la sonde, et dont l'étendue de mesure est calibrée pour une plage de mesure allant de $-50\ ^{\circ}\text{C}$ à $+50\ ^{\circ}\text{C}$.

1. Quelle sera la valeur du signal de sortie du convertisseur si la sonde est soumise à une température de $18\ ^{\circ}\text{C}$?
2. Quelle sera la valeur de la température mesurée si le signal de sortie mesuré est de $6,8\ \text{mA}$?

Utiliser la solution graphique pour interpréter et/ou vérifier vos résultats.

Sonde Pt100 : Extrait de la table de référence selon EIT90
(avec intervalle fondamentale $\alpha = 0,003851$) selon la norme européenne

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	°C
-200.00	18.52										-200.00
-190.00	22.83	22.40	21.97	21.54	21.11	20.68	20.25	19.82	19.38	18.95	-190.00
-180.00	27.10	26.67	26.24	25.82	25.39	24.97	24.54	24.11	23.68	23.25	-180.00
-170.00	31.34	30.91	30.49	30.07	29.64	29.22	28.80	28.37	27.95	27.52	-170.00
-160.00	35.54	35.12	34.70	34.28	33.86	33.44	33.02	32.60	32.18	31.76	-160.00
-150.00	39.72	39.31	38.89	38.47	38.05	37.64	37.22	36.80	36.38	35.96	-150.00
-140.00	43.88	43.46	43.05	42.63	42.22	41.80	41.39	40.97	40.56	40.14	-140.00
-130.00	48.00	47.59	47.18	46.77	46.36	45.94	45.53	45.12	44.70	44.29	-130.00
-120.00	52.11	51.70	51.29	50.88	50.47	50.06	49.65	49.24	48.83	48.42	-120.00
-110.00	56.19	55.79	55.38	54.97	54.56	54.15	53.75	53.34	52.93	52.52	-110.00
-100.00	60.26	59.85	59.44	59.04	58.63	58.23	57.82	57.41	57.01	56.60	-100.00
-90.00	64.30	63.90	63.49	63.09	62.68	62.28	61.88	61.47	61.07	60.66	-90.00
-80.00	68.33	67.92	67.52	67.12	66.72	66.31	65.91	65.51	65.11	64.70	-80.00
-70.00	72.33	71.93	71.53	71.13	70.73	70.33	69.93	69.53	69.13	68.73	-70.00
-60.00	76.33	75.93	75.53	75.13	74.73	74.33	73.93	73.53	73.13	72.73	-60.00
-50.00	80.31	79.91	79.51	79.11	78.72	78.32	77.92	77.52	77.12	76.73	-50.00
-40.00	84.27	83.87	83.48	83.08	82.69	82.29	81.89	81.50	81.10	80.70	-40.00
-30.00	88.22	87.83	87.43	87.04	86.64	86.25	85.85	85.46	85.06	84.67	-30.00
-20.00	92.16	91.77	91.37	90.98	90.59	90.19	89.80	89.40	89.01	88.62	-20.00
-10.00	96.09	95.69	95.30	94.91	94.52	94.12	93.73	93.34	92.95	92.55	-10.00
0.00	100.00	99.61	99.22	98.83	98.44	98.04	97.65	97.26	96.87	96.48	0.00
0.00	100.00	100.39	100.78	101.17	101.56	101.95	102.34	102.73	103.12	103.51	0.00
10.00	103.90	104.29	104.68	105.07	105.46	105.85	106.24	106.63	107.02	107.40	10.00
20.00	107.79	108.18	108.57	108.96	109.35	109.73	110.12	110.51	110.90	111.29	20.00
30.00	111.67	112.06	112.45	112.83	113.22	113.61	114.00	114.38	114.77	115.15	30.00
40.00	115.54	115.93	116.31	116.70	117.08	117.47	117.86	118.24	118.63	119.01	40.00
50.00	119.40	119.78	120.17	120.55	120.94	121.32	121.71	122.09	122.47	122.86	50.00
60.00	123.24	123.63	124.01	124.39	124.78	125.16	125.54	125.93	126.31	126.69	60.00
70.00	127.08	127.46	127.84	128.22	128.61	128.99	129.37	129.75	130.13	130.52	70.00
80.00	130.90	131.28	131.66	132.04	132.42	132.80	133.18	133.57	133.95	134.33	80.00
90.00	134.71	135.09	135.47	135.85	136.23	136.61	136.99	137.37	137.75	138.13	90.00
100.00	138.51	138.88	139.26	139.64	140.02	140.40	140.78	141.16	141.54	141.91	100.00
110.00	142.29	142.67	143.05	143.43	143.80	144.18	144.56	144.94	145.31	145.69	110.00
120.00	146.07	146.44	146.82	147.20	147.57	147.95	148.33	148.70	149.08	149.46	120.00
130.00	149.83	150.21	150.58	150.96	151.33	151.71	152.08	152.46	152.83	153.21	130.00
140.00	153.58	153.96	154.33	154.71	155.08	155.46	155.83	156.20	156.58	156.95	140.00
150.00	157.33	157.70	158.07	158.45	158.82	159.19	159.56	159.94	160.31	160.68	150.00
160.00	161.05	161.43	161.80	162.17	162.54	162.91	163.29	163.66	164.03	164.40	160.00
170.00	164.77	165.14	165.51	165.89	166.26	166.63	167.00	167.37	167.74	168.11	170.00
180.00	168.48	168.85	169.22	169.59	169.96	170.33	170.70	171.07	171.43	171.80	180.00
190.00	172.17	172.54	172.91	173.28	173.65	174.02	174.38	174.75	175.12	175.49	190.00
200.00	175.86	176.22	176.59	176.96	177.33	177.69	178.06	178.43	178.79	179.16	200.00
210.00	179.53	179.89	180.26	180.63	180.99	181.36	181.72	182.09	182.46	182.82	210.00
220.00	183.19	183.55	183.92	184.28	184.65	185.01	185.38	185.74	186.11	186.47	220.00
230.00	186.84	187.20	187.56	187.93	188.29	188.66	189.02	189.38	189.75	190.11	230.00
240.00	190.47	190.84	191.20	191.56	191.92	192.29	192.65	193.01	193.37	193.74	240.00
250.00	194.10	194.46	194.82	195.18	195.55	195.91	196.27	196.63	196.99	197.35	250.00
260.00	197.71	198.07	198.43	198.79	199.15	199.51	199.87	200.23	200.59	200.95	260.00
270.00	201.31	201.67	202.03	202.39	202.75	203.11	203.47	203.83	204.19	204.55	270.00
280.00	204.90	205.26	205.62	205.98	206.34	206.70	207.05	207.41	207.77	208.13	280.00
290.00	208.48	208.84	209.20	209.56	209.91	210.27	210.63	210.98	211.34	211.70	290.00
300.00	212.05	212.41	212.76	213.12	213.48	213.83	214.19	214.54	214.90	215.25	300.00
310.00	215.61	215.96	216.32	216.67	217.03	217.38	217.74	218.09	218.44	218.80	310.00
320.00	219.15	219.51	219.86	220.21	220.57	220.92	221.27	221.63	221.98	222.33	320.00